



ЈКП "Јавна комунална предузеће за ЈПВН" Сврљиг, улица Радетова бр. 27,  
тф. бр. 821-046, факс 018 821-171, Е-пошта: [jkpsvrljiq@yahoo.com](mailto:jkpsvrljiq@yahoo.com) и [jkpsvrljiq@gmail.com](mailto:jkpsvrljiq@gmail.com)  
текући рач. 325-950080000384-61 ОЈБ банка, 205-140466-58 Комерцијална банка,  
150-23525-82 КВМ банка, ПИБ 101007479, мат.бр. 07349955

---

Број: 1206/2018-2, 20.08.2018. године

## ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА

### У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА LED СВЕТИЉКИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА редни број ЈН 9 за 2018.годину

Потенцијални понуђач је дана 20.08.2018.године поставио питања у вези ЈН 9/2018 у отвореном поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума за набавку LED светиљки за улично осветљење општине Сврљиг.

#### Питање број 1.

Зашто је потребно теретно возило са минималном висином корпе од 17m, обзиром да су светиљке монтиране на висини од 3,5m до максимално 11,5m? Понуђачима је дат непотпун одговор без образложења што имплицира на чињеницу да је услов прописан само да би понуђаче довео у неравноправан положај. Наручилац је дужан да да јасан и недвосмислен одговор или да измени конкурсну документацију.

#### Одговор:

Наручилац је већ у два наврата јасно одговорио на ово питање. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

#### Питање број 2.

На страни 18 у тачки 8 Г конкурсне документације наведено је да понуђач мора да има једног инжењера електротехнике за извођење мерења електронинсталација са најмање 5 година искуства, а на питање потенцијалног понуђача које су то захтеване лиценце Инжењерске коморе које инжењер мора да поседује Наручилац је одговорио да није у обавези да исте захтева.

Молимо да образложите која је сврха да понуђачи испуне услов да имају инжењера који се бави мерењем електро инсталација када предметна јавна набавка нема никакве везе са електричним инсталацијама, нигде се не помиње извођење електричних напојних водова, или било какве електричне инсталације. Као друго, ако овај инжењер нема лиценцу за обављање делатности на који начин се утврђује његова стручна оспособљеност? Ви заправо наводите на закључак да захтевате инжењера који је радио пет година у струци, а

није ни на који начин стекао услов за лиценцу, тј. није добио дозволу и печат за било какву оверу, самим тиме се намеће закључак да тражите нестручно лице и тиме намећете, фаворизујете тачно одређену особу. Ако је у питању само набавка светилки онда је потребно да овакав услов избришете или измените из конкурсне документације, јер је немогуће утврдити било какву везу или сврху тог инжењера за мерење електричних инсталација са набавком светилки.

**Одговор:**

Наручилац не спречава да се у понуди наведе и инжењер са лиценцом ИКС, само то не захтева конкурсном документацијом јер исто није услов по прописима Републике Србије.

**Питање број 3**

На страни 36 конкурсне документације у табели техничких карактеристика тачка 5 уличних светилки Наручилац је навео минималан захтев антивандалске заштите од удараца ИК09, док је на страни 39 конкурсне документације за парковске светилке навео заштиту ИК08. У одговору које је поставио потенцијални понуђач наручилац је овај захтев образложио чињеницом да је већи ризик постоји за уличне светилке па је из тих разлога дефинисао овакве услове. На основу чега је наручилац утврдио да је већа заштита потребна за уличне светилке, када су парковске светилке на мањој висини монтаже, приступачније су вандализму и осталим нежељеним механичким ударима усмереним на протектор. Овај услов је потребно изменити и усагласити у конкурсној документацији.

**Одговор:**

Наручилац је већ у два наврата јасно одговорио на ово питање. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

**Питање број 4**

Наручилац је на навео да је назив набавке: „ Набавка LED светилки за улично осветљење општине Сврљиг „ и да су предмет набавке добра, док је на страни 4 КД навео:

Набавка, испорука и уградња LED осветљења у циљу смањења потрошње електричне енергије и трошкова одржавања система јавног осветљења општине Сврљиг.

На овај начин потенцијални понуђачи су доведени у забуну, да ли треба да понуде само добра или да изврше и уградњу светилки. Ово драстично утиче на понуђену цену и оставља само фаворизованом понуђачу сазнање да о чему се заправо ради док су други понуђачи притерани да дају већу вредност понуде и тиме спречени да буду конкурентни, чиме сте јасно прекршили члан 10 ЗЈН. Молимо да јасно назначите да ли се ради само о набавци или у понуди треба да буде укључена и монтажа и тиме све понуђаче ставите у равноправни положај и избегнете улагање захтева за заштиту права. При томе у измени конкурсне документације јасно исправите на свим местима где се јавља нелогичност.

**Одговор:**

Понуђачи нису доведени у заблуду јер је конкурсном документацијом јасно наведена обавеза уградње светилке

**Питање број 5**

Након обиласка локације потенцијални понуђач је утврдио да на предметним стубовима које помињете (бетонске бандере и дрвени стубови) заправо нема никакве везе са уземљењем, а нисмо приметили ни уземљење. Ово је наравно и типски случај за пренос електричне енергије ваздушним водовима на оваквим бандерама и такође ово и јесте у складу са препорукама ЕД, с тим у вези постављамо логично питање зашто се у захтеву техничких карактеристика на страни 37 захтевали светиљке у класи I електричне изолације? Овакве светиљке да би исправно вршиле улогу заштите од електричног удара морају бити повезане на уземљење, а у овом случају је јасно утврђено да истог нема. Молимо да овај услов измените из конкурсне документације и ставите одговарајућу класу.

**Одговор:**

Набавком оваквих светиљки елиминише се потреба за набавком нових светиљки у случају будуће реконструкције јавне расвете. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ,